Raumklima
Schulhaus Freilager

Natürliche Lüftung in Unterrichtsräumen im Obergeschoss

Die Nutzenden sind verantwortlich für die Einhaltung der Luftqualität in den Unterrichtsräumen im Obergeschoss. Alle anderen Räume im Schulhaus werden mechanisch gelüftet.

Die Anforderung an die Nutzenden besteht in den Unterrichtsräumen im OG darin, den Vorgang «Pause» = «Fenster auf» zu verinnerlichen und durchzuführen. Empfehlung: Lüftungsämtli verteilen unter den Schüler*innen.

Durch das Öffnen respektive Schliessen des markierten Fensterflügels erfolgt automatisch die entsprechende Aktion beim Oberlicht. Somit wird der Raum quergelüftet und die Raumluftqualität kann fast ohne Technik eingehalten werden.



Ein Dauerlüften ist nicht zielführend: dadurch wird der Energiebedarf unnötig erhöht und das Raumklima im Heiz- und Kühlfall verschlechtert sich.