



450mm	Bestehende Wand
10mm	Glätten der Unregelmässigkeiten
22mm	Drainagematte Typ Harpo Enkadrain CK20
100mm	Wärmedämmung Typ Swisspor XPS 300 SF $\lambda=0.035\text{W/mK}$
0.4mm	Dampfsperre Typ Ampack Sisalex 871
	Fugen versiegelt mit Ampacoll BK530/20/2
50mm	Knaufprofil 50 / Mineralwolle Flumroc 1 $\lambda=0.035\text{W/mK}$
20mm	XPS-Dämmung als Trennung der Profile zur Betondecke
25mm	2 Gipskartonplatte Typ Knauf Diamant GKFI
3mm	Gipsputz Q3 gestrichen

13mm	Keramischeplattenbelag
80mm	Zement-Unterlagsboden mit Bodenheizung
0.2mm	Trennfolie PE
100mm	Wärmedämmung Typ Swisspor PUR Premium $\lambda=0.020\text{W/mK}$
3.5mm	Abdichtung gegen Radon und aufsteigende Feuchtigkeit Typ Swisspor LLEVA
200mm	Betondecke
50mm	Magerzement + Geotextil
170mm	Kiesmischung 15/30
Ø160mm	Rohr durchlöchert zur Abfluss Radongas Terrain