



TFF-EI30

Systembreite (mm)	Ablauflänge (mm)	Gehäusegröße Variante 1 B x H (mm)	Gehäusegröße Variante 2 B x H (mm)
≤ 3000	≤ 2500	515 x 365	430 x 530
≤ 3000	> 2500 ≤ 3500	535 x 395	455 x 550
≤ 3000	> 3500 ≤ 4000	555 x 400	495 x 545
≤ 3000	> 4000 ≤ 4800	730 x 470	565 x 630
> 3000 ≤ 4000	≤ 2500	580 x 385	430 x 530
> 3000 ≤ 4000	> 2500 ≤ 3500	595 x 400	455 x 550
> 3000 ≤ 4000	> 3500 ≤ 4000	620 x 425	535 x 590
> 3000 ≤ 4000	> 4000 ≤ 4800	730 x 470	565 x 630
> 4000 ≤ 6740	≤ 2500	595 x 400	455 x 550
> 4000 ≤ 6740	> 2500 ≤ 3500	620 x 425	545 x 610
> 4000 ≤ 6740	> 3500 ≤ 4000	710 x 450	545 x 610
> 4000 ≤ 6740	> 4000 ≤ 4800	730 x 470	565 x 630

Wandmontage



Leibungsmontage



- Masse beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu beachten
- Gehäuseverkleidung **optional**
- **VKF Nr. 27713**
- max. Durchgangslichte TFF EI30 (B x H) 5260mm x 3830mm

Freigabe / Datum / Unterschrift



TS Tor & Service AG
 Sonnentäl 9313 Muolen, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

Objekt: _____

Bau-
leitung: _____

Bezeichnung: Übersicht BS-Vorhang KGG
mit Gehäuse

Auftrag Nr.: _____

Position: _____

Zeichnung: _____

05.02.2019 / rd

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!