



- Masse beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu beachten
- Gehäuseverkleidung **optional**
- VKF Nr. 27713**
- max. Durchgangslichte TFF EI30 (B x H) 5260mm x 3830mm

TFF-EI30				
Systembreite (mm)	Ablauflänge (mm)	Gehäusegröße Variante 1 B x H (mm)	Gehäusegröße Variante 2 B x H (mm)	
≤ 3000	≤ 2500	515 x 365	430 x 530	
≤ 3000	> 2500 ≤ 3500	535 x 395	455 x 550	
≤ 3000	> 3500 ≤ 4000	555 x 400	495 x 545	
≤ 3000	> 4000 ≤ 4800	730 x 470	565 x 630	
> 3000 ≤ 4000	≤ 2500	580 x 385	430 x 530	
> 3000 ≤ 4000	> 2500 ≤ 3500	595 x 400	455 x 550	
> 3000 ≤ 4000	> 3500 ≤ 4000	620 x 425	535 x 590	
> 3000 ≤ 4000	> 4000 ≤ 4800	730 x 470	565 x 630	
> 4000 ≤ 6740	≤ 2500	595 x 400	455 x 550	
> 4000 ≤ 6740	> 2500 ≤ 3500	620 x 425	545 x 610	
> 4000 ≤ 6740	> 3500 ≤ 4000	710 x 450	545 x 610	
> 4000 ≤ 6740	> 4000 ≤ 4800	730 x 470	565 x 630	

Leibungsmontage

Freigabe / Datum / Unterschrift



TS Tor & Service AG
Sonnenal 9313 Mülten, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!

Objekt:	Auftrag Nr.:
Bau- leitung:	Position:
Bezeichnung: Übersicht BS-Vorhang KGG ohne Gehäuse	Zeichnung: 05.02.2019 / rd